



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG  
RANGDONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY

PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 126

Add: 87-89, Hadinh Str - Thanh Xuan Dist - Hanoi - Vietnam

Tel: (84.24) 38584310 - 38584165 Fax: (84.24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn Website: rangdongvn.com

Số/No.: 21.07.04 /TN - 04

Trang/Page: 1 / 2

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tên mẫu thử:<br>Name of sample          | Bộ đèn LED Tube T8 CSLH/20Wx2 6500K SS  |
| 2. Khách hàng:<br>Customer                 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG<br>Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,<br>TP Hà Nội |
| 3. Nhà sản xuất:<br>Manufacturer           | CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG   |
| 4. Số lượng mẫu:<br>Quantity of samples    | 01 cái  |
| 5. Ký hiệu:<br>Model                       | T8 CSLH/20Wx2   |
| 6. Mã số mẫu:<br>Code of sample            | 21.07.04.04   |
| 7. Ngày nhận mẫu:<br>Date of reception     | 04/07/2021  |
| 8. Tiêu chuẩn áp dụng:<br>Standard applies | TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014<br>TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014  |
| 9. Kết quả:<br>Result                      | Xem trang 02/ 02  |

Hanoi, Date of 11/ 07/ 2021

Thử nghiệm viên/Tester

(Họ tên và chữ ký/name and signature)

Nguyễn Minh Thu

KT. Trưởng PTN/ Head of Lab.

(Họ tên và chữ ký/name and signature)



Kim Tuấn Anh

- 1- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng mang tới/ This result of testing is only for sample brought in the by customer  
2- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Công ty/ Copying of part of this result is prohibited without agreement by the company.  
3- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo khai báo của khách hàng./ Name of sample and name of customer is written according to the declaration of the customer

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

## Test Results

TT/ N <sub>0</sub>	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Yêu cầu Requirement	Kết quả Result
1	Ghi nhãn		TCVN 7722-1:2017/ IEC 60598-1:2014	Đầy đủ, rõ ràng	Đạt
2	Thử nóng ẩm trong 48 giờ ở nhiệt độ (20 ÷ 30) °C, độ ẩm tương đối (91 ÷ 95) %RH		TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014		
2.1	Điện trở cách điện	MΩ		≥ 2	> 200
2.2	Thử nghiệm độ bền điện áp 1 440 V/ 1 phút, tần số 50Hz			Không bị phóng điện bề mặt, đánh thủng	Đạt
3	Thông số điện, quang khi cấp điện áp nguồn 220V/50Hz				
3.1	Công suất	W		≤ 40 + 10%	39,8
3.2	Dòng điện	mA		--	296,6
3.3	Hệ số công suất			≥ 0,5 - 0,05	0,61
3.4	Quang thông	lm		≥ 3 200 - 10%	3 527
3.5	Hiệu suất phát sáng	lm/W		≥ 80 - 20%	88,6
3.6	Nhiệt độ màu tương quan (CCT)	K		--	6 737
3.7	Hệ số thể hiện màu (CRI)			≥ 82 - 3	82,4